

Suvestinė redakcija nuo 2017-08-01

Nutarimas paskelbtas: TAR 2016-06-14, i. k. 2016-16604



VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

NUTARIMAS DĖL ŠILUMOS RENOVUOTOJE TRIVAMZDĖJE ŠILDYMO SISTEMOJE PASKIRSTYMO METODO NR. 8 PATVIRTINIMO

2016 m. birželio 13 d. Nr. O3-187
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Šilumos ir vandens departamento Šilumos paskirstymo skyriaus 2016 m. birželio 2 d. pažymą Nr. O5-149 „Dėl Komisijos rekomenduojamų šilumos paskirstymo metodų pripažinimo netekusiais galios ir naujų šilumos paskirstymo metodų patvirtinimo“, Komisija n u t a r i a:

1. Patvirtinti Šilumos renovuotoje trivamzdėje šildymo sistemoje paskirstymo metodą Nr. 8 (pridėdama).
2. Pripažinti netekusių galios Komisijos 2007 m. birželio 21 d. nutarimą Nr. O3-45 „Dėl Komisijos rekomenduojamų šilumos paskirstymo renovuotoje trivamzdėje sistemoje metodo Nr. 8 patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.
3. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2017 m. rugpjūčio 1 d.

Punkto pakeitimai:

Nr. [O3E-234](#), 2017-06-13, paskelbta TAR 2017-06-13, i. k. 2017-09965

Komisijos pirmininkė

Inga Žilienė

PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės
komisijos

2016 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. O3-187

ŠILUMOS RENOVUOTOJE TRIVAMZDĖJE ŠILDYMO SISTEMOJE PASKIRSTYMO METODAS NR. 8

I SKYRIUS **BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Šilumos renovuotoje trivamzdėje šildymo sistemoje paskirstymo metodas Nr. 8 (toliau – Metodas Nr. 8) gali būti taikomas, kai:

1.1. pastate įrengta trivamzdė šildymo sistema, kurios šilumnešis cirkuliuoja ne tik butų ir (ar) patalpų šildymo prietaisuose, bet ir vonių patalpų šildytuvuose;

1.2. šiluma ir karštas vanduo šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojams tiekiami iš pastato individualaus šilumos punkto;

1.3. visas pastate suvartotas šilumos kiekis nustatomas:

1.3.1. pagal vieno įvadinio šilumos apskaitos prietaiso, matuojančio šilumos kiekį pastatui šildyti ir karštam vandeniu (Q_{Pmetr}), rodmenis;

1.3.2. pagal dviejų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų, įrengtų nuosekliai, vienas iš kurių matuoja šilumos kiekį pastatui šildyti ir karštam vandeniu (Q_{Pmetr}), kitas – pastatui šildyti ($Q_{P\check{S}metr}$);

1.4. bute ar kitoje patalpoje, kuriuose esantys karšto vandens vartojimo prietaisai prijungti prie pastato karšto vandens tiekimo sistemas, suvartotas karšto vandens kiekis nustatomas:

1.4.1. pagal faktinius karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenis;

1.4.2. pagal karšto vandens suvartojimo normas, kurių taikymo sąlygos nurodytos Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklose, patvirtintose Komisijos 2004 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. O3-121 „Dėl Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklių patvirtinimo“;

1.5. pastate suvartotas karšto vandens kiekis nustatomas pagal geriamojo vandens apskaitos prietaiso, geriamojo vandens tiekėjo įrengto pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, rodmenis.

II SKYRIUS **METODO NR. 8A VARIANTAS**

2. Metodo Nr. 8A variantas taikomas, kai visas pastate suvartotas šilumos kiekis nustatomas pagal vieno įvadinio šilumos apskaitos prietaiso, matuojančio šilumos kiekį pastatui šildyti ir karštam vandeniu (Q_{Pmetr}), rodmenis.

3. Kiekviename atsiskaitymo laikotarpiui sudaromas šilumos balansas – visas pastate suvartotas šilumos kiekis (Q_P) susideda iš šilumos kiekių sumos:

3.1. šildymo sezono metu:

$$Q_P = Q_{Pmetr} = Q_{PKv} + Q_{PR} + Q_{PV\check{S}} + Q_{P\check{S}}, \text{ kWh}; \quad (1)$$

čia:

Q_{Pmetr} – pastate suvartotas šilumos kiekis, nustatytas pagal šilumos apskaitos prietaiso pastatui šildyti ir karštam vandeniu rodmenis, kWh;

Q_{PKv} – pastate suvartotas šilumos kiekis karštam vandeniu paruošti, kWh;

Q_{PR} – pastate suvartotas šilumos kiekis karšto vandens temperatūrai palaikyti (circuliacijai), kWh;

$Q_{PV\check{S}}$ – pastate suvartotas šilumos kiekis vonių patalpoms šildyti, kWh;

Q_{PS} – šilumos kiekis pastatui šildyti, kWh;

3.2. nešildymo sezono metu:

$$Q_P = Q_{Pmetr} = Q_{PKv} + Q_{PR} + Q_{PV\bar{S}}, \text{kWh.} \quad (2)$$

4. Pastate suvartotas šilumos kiekis karštam vandeniu paruošti (Q_{PKv}) šildymo ir nešildymo sezono metu nustatomas:

$$Q_{PKv} = q_{Kvnp} \cdot G_{PKv}, \text{kWh;} \quad (3)$$

čia:

q_{Kvnp} – šilumos sąnaudos geriamojo vandens vienam kubiniams metrui pašildyti, kWh/m³, nustatomos vadovaujantis Nupirktos šilumos ar kitos energijos kiekių nustatymo pagal normas, kai prieš karšto vandens ruošimo įrenginius šilumos apskaitos prietaiso nėra arba jis sugedęs, metodika, patvirtinta Komisijos 2010 m liepos 27 d. nutarimu Nr. O3-133;

G_{PKv} – pastate suvartoto karšto vandens kiekis, nustatomas pagal geriamojo vandens apskaitos prietaiso, geriamojo vandens tiekėjo įrengto pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, rodmenis, m³.

5. Pastate suvartotas šilumos kiekis karšto vandens cirkuliacijai (Q_{PR}) šildymo ir nešildymo sezono metu nustatomas:

$$Q_{PR} = \sum Q_{BR}, \text{kWh;} \quad (4)$$

čia:

$\sum Q_{BR}$ – butams ir (ar) kitoms patalpoms pagal Metodo Nr. 8 10 punktą priskiriamų šilumos kiekių cirkuliacijai suma, kWh.

6. Pastate suvartotas šilumos kiekis vonių patalpoms šildyti ($Q_{PV\bar{S}}$), nustatomas:

6.1. šildymo sezono metu:

6.1.1. pagal skaičiavimo būdu nustatyta vidutinė vonių patalpų šildymo sistemos galią:

$$Q_{PV\bar{S}} = N_{PV\bar{S}}^{vid} \cdot z_{PV\bar{S}}, \text{kWh;} \quad (5)$$

čia:

$N_{PV\bar{S}}^{vid}$ – pastato vonių patalpų šildymo sistemos vidutinė galia, kW, nustatyta pagal Metodo Nr. 8 2 priedą;

$z_{PV\bar{S}}$ – pastato vonių patalpų šildymo sistemos per atsiskaitymo laikotarpį veikimo trukmę, val.;

6.1.2. vadovaujantis auditoriaus išvada;

6.1.3. kol pastato butų ir (ar) kitų patalpų savininkai įstatymų nustatyta tvarka priims sprendimą dėl šilumos kiekių pastato vonių patalpoms šildyti nustatymo būdo, pastate suvartotas šilumos kiekis vonių patalpoms šildyti nustatomas pagal Metodo Nr. 8 6.1.1 papunktį;

6.1.4. nesant duomenų, reikalingų skaičiavimams pagal Metodo Nr. 8 6.1.1 ir 6.1.2 papunkčius atlikti, pastate suvartotas šilumos kiekis vonių patalpoms šildyti nustatomas sumuojuant pastato butams ir (ar) kitoms patalpoms priskiriamus vidutinius energijos sąnaudų cirkuliacijai normatyvus:

$$Q_{PV\bar{S}} = \sum Q_{BV\bar{S}}, \text{kWh;} \quad (6)$$

$$Q_{BV\bar{S}} = q_{BV\bar{S}norm}, \text{kWh;} \quad (7)$$

čia:

$Q_{BV\bar{S}}$ – butui ar kitai patalpai pagal vidutinius energijos sąnaudų vonių patalpoms šildyti normatyvus priskiriamas šilumos kiekis vonių patalpoms šildyti, kWh;

$q_{BV\bar{S}norm}$ – vidutinis energijos sąnaudų vonių patalpoms šildyti normatyvas, kWh/butui per mėn., priskiriamas butui ar kitai patalpai vadovaujantis Komisijos 2004 m. gegužės 5 d. nutarimu Nr. O3-63 „Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos bazinių kainų akcinei bendrovei „Kauno energija“ (toliau – Nutarimas);

6.2. nešildymo sezono metu:

$$Q_{PV\bar{S}} = Q_{Pmetr} - Q_{PKv} - Q_{PR}, \text{kWh.} \quad (8)$$

7. Šilumos kiekis pastatui šildyti nustatomas:

$$Q_{PS} = Q_{Pmetr} - Q_{PKv} - Q_{PR} - Q_{PV\bar{S}}, \text{kWh.} \quad (9)$$

7.1. Butui ar kitai patalpai priskiriamas šilumos kiekis (Q_B) susideda iš šilumos kiekių sumos:

7.1.1. šildymo sezono metu:

7.1.1.1. kai karšto vandens tiekėjas įvykdė visas savo prievoles sutvarkyti karšto vandens apskaitą pastate arba pastato bendaraturčiai pasirinko apsirūpinimo karštu vandeniu būdą be karšto vandens tiekėjo:

$$Q_B = Q_{BKv} + Q_{BNpKv} + Q_{BR} + Q_{BV\bar{S}} + Q_{B\bar{S}}, \text{ kWh}; \quad (10)$$

čia:

Q_{BKv} – butui ar kitai patalpai, kuriuose esantys karšto vandens vartojimo prietaisai prijungti prie pastato karšto vandens tiekimo sistemos, priskiriamas šilumos kiekis karštam vandeniu paruošti, kWh;

Q_{BNpKv} – butui ar kitai patalpai, kuriuose esantys karšto vandens vartojimo prietaisai prijungti prie pastato karšto vandens tiekimo sistemos, priskiriamas šilumos kiekis su nepaskirstytu karštu vandeniu, kWh;

Q_{BR} – butui ar kitai patalpai priskiriamas šilumos kiekis cirkuliacijai, kWh;

$Q_{BV\bar{S}}$ – butui ar kitai patalpai priskiriamas šilumos kiekis vonios patalpai šildyti, kWh;

$Q_{B\bar{S}}$ – butui ar kitai patalpai, kuriuose esantys šildymo prietaisai prijungti prie pastato bendrosios šildymo sistemos, priskiriamas šilumos kiekis šildymui, kWh;

7.1.1.2. kai karšto vandens tiekėjas neįvykdė visų savo prievolių sutvarkyti karšto vandens apskaitą pastate:

$$Q_B = Q_{BKv} + Q_{BR} + Q_{BV\bar{S}} + Q_{B\bar{S}}, \text{ kWh}; \quad (11)$$

7.1.2. nešildymo sezono metu:

7.1.2.1. kai karšto vandens tiekėjas įvykdė visas savo prievoles sutvarkyti karšto vandens apskaitą pastate arba pastato bendaraturčiai pasirinko apsirūpinimo karštu vandeniu būdą be karšto vandens tiekėjo:

$$Q_B = Q_{BKv} + Q_{BNpKv} + Q_{BR} + Q_{BV\bar{S}}, \text{ kWh}; \quad (12)$$

7.1.2.2. kai karšto vandens tiekėjas neįvykdė visų savo prievolių sutvarkyti karšto vandens apskaitą pastate:

$$Q_B = Q_{BKv} + Q_{BR} + Q_{BV\bar{S}}, \text{ kWh}. \quad (13)$$

8. Butui ar kitai patalpai, kuriuose esantys karšto vandens vartojimo prietaisai prijungti prie pastato karšto vandens tiekimo sistemos, priskiriamas šilumos kiekis karštam vandeniu paruošti (Q_{BKv}) šildymo ir nešildymo sezono metu nustatomas:

$$Q_{BKv} = q_{Kv} \cdot G_{BKv}, \text{ kWh}; \quad (14)$$

čia:

q_{Kv} – šilumos sąnaudos geriamojo vandens vienam kubiniams metrui pašildyti, kWh/m³, nustatytos vadovaujantis Atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir karštam vandeniu ruošti nustatymo bei taikymo metodika, patvirtinta Komisijos 2003 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. O3-116;

G_{BKv} – bute ar kitoje patalpoje suvartoto karšto vandens kiekis, m³, nustatomas pagal Metodo Nr. 8 1.4 papunktą.

9. Butui ar kitai patalpai, kuriuose esantys karšto vandens vartojimo prietaisai prijungti prie pastato karšto vandens tiekimo sistemos, priskiriamas šilumos kiekis su nepaskirstytu karštu vandeniu (Q_{BNpKv}) šildymo ir nešildymo sezono metu nustatomas:

$$Q_{BNpKv} = (Q_{PKv} - \sum Q_{BKv}) \cdot k_{BNpKv}, \text{ kWh}; \quad (15)$$

čia:

$\sum Q_{BKv}$ – butams ir (ar) kitoms patalpoms priskiriamų šilumos kiekių karštam vandeniu paruošti suma, kWh;

k_{BNpKv} – butui ar kitai patalpai tenkančios šilumos kiekio su nepaskirstytu karštu vandeniu dalies priskyrimo koeficientas, nustatomas pagal Metodo Nr. 8 1 priedą.

10. Butui ar kitai patalpai priskiriamas šilumos kiekis cirkuliacijai (Q_{BR}) šildymo ir nešildymo sezono metu nustatomas:

$$Q_{BR} = q_{BRnorm}, \text{ kWh}; \quad (16)$$

čia:

q_{BRnorm} – vidutinis energijos sąnaudų cirkuliacijai normatyvas, kWh/butui per mėn., priskiriamas butui ar kitai patalpai vadovaujantis Nutarimu;

11. Butui ar kitai patalpai priskiriamas šilumos kiekis vonios patalpai šildyti ($Q_{BV\check{S}}$) nustatomas:

$$Q_{BV\check{S}} = Q_{PV\check{S}} \cdot k_{BV\check{S}}, \text{ kWh}; \quad (17)$$

čia:

$k_{BV\check{S}}$ – butui ar kitai patalpai tenkančios šilumos kiekio vonios patalpai šildyti dalies priskyrimo koeficientas, nustatomas pagal Metodo Nr. 8 I priedą.

12. Butui ar kitai patalpai, kuriuose esantys šildymo prietaisai prijungti prie pastato bendrosios šildymo sistemos, priskiriamas šilumos kiekis šildymui ($Q_{B\check{S}}$) nustatomas:

12.1. kai gyvenamajame pastate nėra negyvenamosios (prekybos, paslaugų, administracinių ir kt.) paskirties patalpų:

$$Q_{B\check{S}} = Q_{P\check{S}} \cdot k_{B\check{S}}, \text{ kWh}; \quad (18)$$

čia:

$k_{B\check{S}}$ – butui ar kitai patalpai tenkančios šilumos kiekio šildymui dalies priskyrimo koeficientas, nustatomas pagal Metodo Nr. 8 I priedą;

12.2. kai gyvenamajame pastate yra negyvenamosios (prekybos, paslaugų, administracinių ir kt.) paskirties patalpų ir pastato bendaraturčiams įstatymu nustatyta tvarka priėmus sprendimą atskirai skirstyti šilumos kiekį šildymui gyvenamosios ir negyvenamosios paskirties patalpoms:

12.2.1. gyvenamosios paskirties patalpai priskiriamas šilumos kiekis šildymui ($Q_{B\check{S}gyv}$) nustatomas:

$$Q_{B\check{S}gyv} = Q_{P\check{S}} \cdot k_{P\check{S}gyv} \cdot k_{B\check{S}gyv}, \text{ kWh}; \quad (19)$$

čia:

$k_{P\check{S}gyv}$ – pastato gyvenamosios paskirties patalpoms šilumos kiekio šildymui dalies priskyrimo koeficientas, nustatomas pagal Metodo Nr. 8 I priedą;

$k_{B\check{S}gyv}$ – gyvenamosios paskirties patalpai tenkančios šilumos kiekio šildymui dalies priskyrimo koeficientas, nustatomas pagal Metodo Nr. 8 I priedą;

12.2.2. negyvenamosios paskirties patalpai priskiriamas šilumos kiekis šildymui ($Q_{B\check{S}negyv}$) nustatomas:

$$Q_{B\check{S}negyv} = Q_{P\check{S}} \cdot (1 - k_{P\check{S}gyv}) \cdot k_{B\check{S}negyv}, \text{ kWh}; \quad (20)$$

čia:

$k_{B\check{S}negyv}$ – negyvenamosios paskirties patalpai tenkančios šilumos kiekio šildymui dalies priskyrimo koeficientas, nustatomas pagal Metodo Nr. 8 I priedą.

III SKYRIUS METODO NR. 8B VARIANTAS

13. Metodo Nr. 8B variantas taikomas, kai visas pastate suvartotas šilumos kiekis nustatomas pagal dviejų atskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų, įrengtų nuosekliai, vienas iš kurių matuoja šilumos kiekį pastatui šildyti ir karštam vandeniu (Q_{Pmetr}), kitas – pastatui šildyti ($Q_{P\check{S}metr}$), rodmenis.

14. Kiekvienam atsiskaitymo laikotarpiui sudaromas šilumos balansas – visas pastate suvartotas šilumos kiekis (Q_P) susideda iš šilumos kiekių sumos:

14.1. šildymo sezono metu:

$$Q_P = Q_{Pmetr} = Q_{P\check{S}metr} + Q_{PV\check{S}} + Q_{PKv} + Q_{PR} = Q_{P\check{S}} + Q_{PV\check{S}} + Q_{PKv} + Q_{PR}, \text{ kWh}; \quad (21)$$

čia:

Q_{Pmetr} – pastate suvartotas šilumos kiekis, nustatytas pagal šilumos apskaitos prietaiso pastatui šildyti ir karštam vandeniu rodmenis, kWh;

$Q_{P\check{S}metr}$ – šilumos kiekis pastatui šildyti, nustatytas pagal atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso šildymui rodmenis, kWh;

Q_{PKv} – pastate suvartotas šilumos kiekis karštam vandeniu paruošti, kWh;

Q_{PR} – pastate suvartotas šilumos kiekis karšto vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai), kWh;

$Q_{PV\check{S}}$ – šilumos kiekis vonių patalpoms šildyti, kWh;

$Q_{P\check{S}}$ – šilumos kiekis pastatui šildyti, kWh;

14.2. nešildymo sezono metu:

$$Q_P = Q_{Pmetr} = Q_{PKv} + Q_{PR} + Q_{PV\check{S}}, \text{ kWh}. \quad (22)$$

15. Pastate suvartotas šilumos kiekis karštam vandeniu paruošti (Q_{PKv}) šildymo ir nešildymo sezono metu nustatomas pagal Metodo Nr. 8 4 punktą.

16. Pastate suvartotas šilumos kiekis karšto vandens cirkuliacijai (Q_{PR}) nustatomas pagal Metodo Nr. 8 5 punktą.

17. Pastate suvartotas šilumos kiekis vonių patalpoms šildyti ($Q_{PV\check{S}}$) nustatomas:

17.1. šildymo sezono metu:

$$Q_{PV\check{S}} = Q_{Pmetr} - Q_{P\check{S}metr} - Q_{PKv} - Q_{PR}, \text{ kWh}; \quad (23)$$

17.2. nešildymo sezono metu:

$$Q_{PV\check{S}} = Q_{Pmetr} - Q_{PKv} - Q_{PR}, \text{ kWh}. \quad (24)$$

18. Šilumos kiekis pastatui šildyti nustatomas:

$$Q_{P\check{S}} = Q_{P\check{S}metr}, \text{ kWh}. \quad (25)$$

19. Butui ar kitai patalpai priskiriamas šilumos kiekis (Q_B) susideda iš šilumos kiekių sumos:

19.1. šildymo sezono metu:

19.1.1. kai karšto vandens tiekėjas įvykdė visas savo prievoles sutvarkyti karšto vandens apskaitą pastate arba pastato bendraturčiai pasirinko apsirūpinimo karštu vandeniu būdą be karšto vandens tiekėjo:

$$Q_B = Q_{BKv} + Q_{BNpKv} + Q_{BR} + Q_{BV\check{S}} + Q_{B\check{S}}, \text{ kWh}; \quad (26)$$

čia:

Q_{BKv} – butui ar kitai patalpai, kuriuose esantys karšto vandens vartojimo prietaisai prijungti prie pastato karšto vandens tiekimo sistemas, priskiriamas šilumos kiekis karštam vandeniu paruošti, kWh;

Q_{BNpKv} – butui ar kitai patalpai, kuriuose esantys karšto vandens vartojimo prietaisai prijungti prie pastato karšto vandens tiekimo sistemas, priskiriamas šilumos kiekis su nepaskirstytu karštu vandeniu, kWh;

Q_{BR} – butui ar kitai patalpai priskiriamas šilumos kiekis cirkuliacijai, kWh;

$Q_{BV\check{S}}$ – butui ar kitai patalpai priskiriamas šilumos kiekis vonios patalpai šildyti, kWh;

$Q_{B\check{S}}$ – butui ar kitai patalpai, kuriuose esantys šildymo prietaisai prijungti prie pastato bendrosios šildymo sistemas, priskiriamas šilumos kiekis šildymui, kWh;

19.1.2. kai karšto vandens tiekėjas neįvykdė visų savo prievolius sutvarkyti karšto vandens apskaitą pastate:

$$Q_B = Q_{BKv} + Q_{BR} + Q_{BV\check{S}} + Q_{B\check{S}}, \text{ kWh}; \quad (27)$$

19.2. nešildymo sezono metu:

19.2.1. kai karšto vandens tiekėjas įvykdė visas savo prievoles sutvarkyti karšto vandens apskaitą pastate arba pastato bendraturčiai pasirinko apsirūpinimo karštu vandeniu būdą be karšto vandens tiekėjo:

$$Q_B = Q_{BKv} + Q_{BNpKv} + Q_{BR} + Q_{BV\check{S}}, \text{kWh}; \quad (28)$$

19.2.2. kai karšto vandens tiekėjas neįvykdė visų savo prievolių sutvarkyti karšto vandens apskaitą pastate:

$$Q_B = Q_{BKv} + Q_{BR} + Q_{BV\check{S}}, \text{kWh}. \quad (29)$$

20. Butui ar kitai patalpai, kuriuose esantys karšto vartojimo prietaisai prijungti prie pastato karšto vandens tiekimo sistemos, priskiriamas šilumos kiekis karštam vandeniu paruošti (Q_{BKv}) šildymo ir nešildymo sezono metu nustatomas pagal Metodo Nr. 8 8 punktą.

21. Butui ar kitai patalpai, kuriuose esantys karšto vartojimo prietaisai prijungti prie pastato karšto vandens tiekimo sistemos, priskiriamas šilumos kiekis su nepaskirstytu karštu vandeniu (Q_{BNpKv}) šildymo ir nešildymo sezono metu nustatomas pagal Metodo Nr. 8 9 punktą.

22. Butui ar kitai patalpai priskiriamas šilumos kiekis cirkuliacijai (Q_{BR}) šildymo ir nešildymo sezono metu nustatomas pagal Metodo Nr. 8 10 punktą.

23. Butui ar kitai patalpai priskiriamas šilumos kiekis vonios patalpai šildyti ($Q_{BV\check{S}}$) nustatomas pagal Metodo Nr. 8 11 punktą.

24. Butui ar kitai patalpai, kuriuose esantys šildymo prietaisai prijungti prie pastato bendrosios šildymo sistemos, priskiriamas šilumos kiekis šildymui ($Q_{B\check{S}}$) nustatomas pagal Metodo Nr. 8 12 punktą.

*Šilumos renovuotoje trivamzdėje šildymo sistemoje paskirstymo metodo Nr. 8
I priedas*

ŠILUMOS KIEKIO DALIES PRISKYRIMO KOEFICIENTAI

1. Butui ar kitai patalpai tenkančios šilumos kiekio su nepaskirstytu karštu vandeniu dalies priskyrimo koeficientas (k_{BNpKv}), nustatomas:

$$k_{BNpKv} = \frac{A_{BKv}}{\sum A_{BKv}}, \text{ kWh}; \quad (1)$$

čia:

A_{BKv} – buto ar kitos patalpos, kuriuose esantys karšto vandens vartojimo prietaisai prijungti prie pastato karšto vandens tiekimo sistemos, naudingasis plotas, m^2 ;

$\sum A_{BKv}$ – pastato butų ir (ar) kitų patalpų, kuriuose esantys karšto vandens vartojimo prietaisai prijungti prie pastato karšto vandens tiekimo sistemos, naudingųjų plotų suma, m^2 .

2. Butui ar kitai patalpai tenkančios šilumos kiekio vonios patalpai šildyti dalies priskyrimo koeficientas ($k_{BV\bar{S}}$), nustatomas:

2.1. kai visuose pastato butuose ir (ar) kitose patalpose įrengta vienoda vonių patalpų šildymo sistema:

$$k_{BV\bar{S}} = \frac{1}{n}; \quad (2)$$

čia:

n – pastato butų ir (ar) kitų patalpų kiekis, vnt.;

2.2. kai ne visuose pastato butuose ir (ar) kitose patalpose įrengta vienoda vonių patalpų šildymo sistema:

$$k_{BV\bar{S}} = \frac{q_{BV\bar{S}norm}}{\sum q_{BV\bar{S}norm}}; \quad (3)$$

čia:

$q_{BV\bar{S}norm}$ – vidutinis energijos sąnaudų vonių patalpoms šildyti normatyvas, kWh/butui per mėn., priskiriamas butui ar kitai patalpai vadovaujantis Nutarimu;

$\sum q_{BV\bar{S}norm}$ – vidutinių energijos sąnaudų vonių patalpoms šildyti normatyvų, priskiriamų butams ir (ar) kitoms patalpoms, suma, kWh.

3. Butui ar kitai patalpai tenkančios šilumos kiekio šildymui dalies priskyrimo koeficientas ($k_{B\bar{S}}$) nustatomas:

3.1. kai pastato butų ir (ar) kitų patalpų aukštis vienodas:

$$k_{B\bar{S}} = \frac{A_{B\bar{S}}}{\sum A_{B\bar{S}}}; \quad (4)$$

čia:

$A_{B\bar{S}}$ – buto ar kitos patalpos, kuriuose esantys šildymo prietaisai prijungti prie pastato bendrosios šildymo sistemos, naudingasis plotas, m^2 ;

$\sum A_{B\bar{S}}$ – pastato butų ir (ar) kitų patalpų, kuriuose esantys šildymo prietaisai prijungti prie pastato bendrosios šildymo sistemos, naudingųjų plotų suma, m^2 ;

3.2. kai pastato butų ir (ar) kitų patalpų aukštis nevienodas:

$$k_{B\bar{S}} = \frac{V_{B\bar{S}}}{\sum V_{B\bar{S}}}; \quad (5)$$

čia:

$V_{B\bar{S}}$ – buto ar kitos patalpos, kuriuose esantys šildymo prietaisai prijungti prie pastato bendrosios šildymo sistemos, tūris, apskaičiuotas vertinant naudingąjį plotą, m^3 ;

$\sum V_{B\bar{S}}$ – pastato butų ir (ar) kitų patalpų, kuriuose esantys šildymo prietaisai prijungti prie pastato bendrosios šildymo sistemos, tūrių, apskaičiuotų vertinant naudingosius plotus, suma, m^3 ;

3.3. jeigu dalyje pastato butų ir (ar) kitų patalpų, palyginti su šildymo sistemos projektu, yra padidinta įrengtų šildymo prietaisų galia:

3.3.1. kai pastato butų ir (ar) kitų patalpų aukštis vienodas:

$$k_{B\bar{S}} = \frac{A_{B\bar{S}sal}}{\sum A_{B\bar{S}sal}}; \quad (6)$$

čia:

$\sum A_{B\bar{S}sal}$ – butų ar kitų patalpų, kuriuose esantys šildymo prietaisai prijungti prie pastato bendrosios šildymo sistemos, sąlyginė plotų suma, m^2 ;

$A_{B\bar{S}sal}$ – buto ar kitos patalpos, kuriuose esantys šildymo prietaisai prijungti prie pastato bendrosios šildymo sistemos, sąlyginis plotas, m^2 , nustatomas:

$$A_{B\bar{S}sal} = A_{B\bar{S}} + A_{B\bar{S}pad}, m^2; \quad (7)$$

čia:

$A_{B\bar{S}pad}$ – buto ar kitos patalpos naudingojimo ploto sąlyginis padidėjimas dėl šildymo prietaisų galios padidinimo, m^2 , nustatomas:

$$A_{B\bar{S}pad} = A_{B\bar{S}} \cdot \frac{N_{fakt} - N_{proj}}{N_{proj}}, m^2; \quad (8)$$

čia:

N_{fakt} – faktinis buto ar kitos patalpos šildymo prietaisų ekvivalentinis plotas arba galia;

N_{proj} – projektinis buto ar kitos patalpos šildymo prietaisų ekvivalentinis plotas arba galia;

Pastaba. Jei $A_{B\bar{S}pad} < 0$, laikoma, kad $A_{B\bar{S}pad} = 0$;

3.3.2. kai pastato butų ir (ar) kitų patalpų aukštis nevienodas, skaičiavimai atliekami pagal Metodo Nr. 8 1 priedo 3.3.1 papunktį, vietoj butų ir (ar) kitų patalpų naudingųjų ir sąlyginėjų plotų atitinkamai naudojant butų ir (ar) kitų patalpų tūrius ir sąlyginius tūrius.

4. Pastato gyvenamosios paskirties patalpoms šilumos kiekio šildymui dalies priskyrimo koeficientas ($k_{P\bar{S}gyv}$) nustatomas:

$$k_{P\bar{S}gyv} = \frac{N_{P\bar{S}gyv}}{N_{P\bar{S}gyv} + N_{P\bar{S}negyv}}; \quad (9)$$

čia:

$N_{P\bar{S}gyv}$ – pastato gyvenamosios paskirties patalpų projektinė galia šildymui, kW ;

$N_{P\bar{S}negyv}$ – pastato negyvenamosios paskirties patalpų projektinė galia šildymui, kW .

5. Gyvenamosios paskirties patalpai tenkančios šilumos kiekio šildymui dalies priskyrimo koeficientas ($k_{B\bar{S}gyv}$) nustatomas:

5.1. kai gyvenamosios paskirties patalpų aukštis vienodas:

$$k_{B\bar{S}gyv} = \frac{A_{B\bar{S}gyv}}{\sum A_{B\bar{S}gyv}}; \quad (10)$$

čia:

$A_{B\bar{S}gyv}$ – gyvenamosios paskirties patalpos, kurioje esantys šildymo prietaisai prijungti prie pastato bendrosios šildymo sistemos, naudingasis plotas, m^2 ;

$\sum A_{B\bar{S}gyv}$ – pastato gyvenamosios paskirties patalpų, kuriose esantys šildymo prietaisai prijungti prie pastato bendrosios šildymo sistemos, naudingųjų plotų suma, m^2 ;

5.2. kai gyvenamosios paskirties patalpų aukštis nevienodas:

$$k_{B\check{S}gyv} = \frac{V_{B\check{S}gyv}}{\sum V_{B\check{S}gyv}}; \quad (11)$$

čia:

$V_{B\check{S}gyv}$ – gyvenamosios paskirties patalpos, kurioje esantys šildymo prietaisai prijungti prie pastato bendrosios šildymo sistemos, tūris, apskaičiuotas vertinant naudingąjį plotą, m^3 ;

$\sum V_{B\check{S}gyv}$ – pastato gyvenamosios paskirties patalpų, kuriose esantys šildymo prietaisai prijungti prie pastato bendrosios šildymo sistemos, tūrių, apskaičiuotų vertinant naudingosius plotus, suma, m^3 .

6. Negyvenamosios paskirties patalpai tenkančios šilumos kiekio šildymui dalies priskyrimo koeficientas ($k_{B\check{S}negyv}$) nustatomas:

6.1. kai negyvenamosios paskirties patalpų aukštis vienodas:

$$k_{B\check{S}negyv} = \frac{A_{B\check{S}negyv}}{\sum A_{B\check{S}negyv}}; \quad (12)$$

čia:

$A_{B\check{S}negyv}$ – negyvenamosios paskirties patalpos, kurioje esantys šildymo prietaisai prijungti prie pastato bendrosios šildymo sistemos, naudingasis plotas, m^2 ;

$\sum A_{B\check{S}negyv}$ – pastato negyvenamosios paskirties patalpų, kuriose esantys šildymo prietaisai prijungti prie pastato bendrosios šildymo sistemos, naudingųjų plotų suma, m^2 ;

6.2. kai negyvenamosios paskirties patalpų aukštis nevienodas:

$$k_{B\check{S}negyv} = \frac{V_{B\check{S}negyv}}{\sum V_{B\check{S}negyv}}; \quad (13)$$

čia:

$V_{B\check{S}negyv}$ – negyvenamosios paskirties patalpos, kurioje esantys šildymo prietaisai prijungti prie pastato bendrosios šildymo sistemos, tūris, apskaičiuotas vertinant naudingąjį plotą, m^3 ;

$\sum V_{B\check{S}negyv}$ – pastato negyvenamosios paskirties patalpų, kuriose esantys šildymo prietaisai prijungti prie pastato bendrosios šildymo sistemos, tūrių, apskaičiuotų vertinant naudingosius plotus, suma, m^3 .

PASTATO VONIŲ PATALPŲ ŠILDYMO SISTEMOS GALIOS NUSTATYMAS SKAIČIAVIMO BŪDU

1. Pastato vonių patalpų šildymo sistemos vidutinė galia nustatoma pagal ne mažiau nei trijų kiekvieno nešildymo sezono mėnesių duomenis (pvz., gegužės, birželio, liepos, rugpjūčio, rugsėjo mėnesių):

$$N_{PV\dot{S}}^{vid} = \frac{\sum N_{PV\dot{S}men}}{n}, \text{ kW}; \quad (1)$$

čia:

$N_{PV\dot{S}}^{vid}$ – skaičiavimo būdu nustatyta pastato vonių patalpų šildymo sistemos vidutinė galia, kW;

$N_{PV\dot{S}men}$ – atitinkamo mėnesio pastato vonių patalpų šildymo sistemos galia, kW;

n – skaičiavimams pasirinktų mėnesių skaičius.

2. Pastato vonių patalpų šildymo sistemos galia atitinkamą mėnesį nustatoma:

$$N_{PV\dot{S}men} = \frac{Q_{PV\dot{S}men}}{z_{PV\dot{S}men}}, \text{ kW}; \quad (2)$$

čia:

$Q_{PV\dot{S}men}$ – šilumos kiekis pastato vonių patalpoms šildyti, nustatytas pagal Metodo Nr. 8 6.2 papunktį;

$z_{PV\dot{S}men}$ – atitinkamo mėnesio pastato vonių patalpų šildymo sistemos per atsiskaitymo laikotarpį veikimo trukmę, val.

Pakeitimai:

1.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. [O3E-234](#), 2017-06-13, paskelbta TAR 2017-06-13, i. k. 2017-09965

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. O3-187 „Dėl Šilumos renovuotoje trivamzdėje šildymo sistemoje paskirstymo metodo Nr. 8 patvirtinimo“ pakeitimo